

紀南広域廃棄物最終処分場 維持管理状況【令和 7 年度】

1. 廃棄物の埋立量(t)

種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	1,058.35	760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.43
焼却残渣	496.27	505.59											1,001.86
不燃残渣	552.55	238.30											790.85
焼却残渣(し尿処理汚泥)	9.53	16.19											25.72
産業廃棄物(併せ産廃)	66.59	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.71
燃え殻	4.12	1.65											5.77
汚泥													0.00
廃プラスチック類	43.27	31.48											74.75
ゴムくず													0.00
金属くず													0.00
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	15.56	2.97											18.53
鋳さい													0.00
がれき類													0.00
ばいじん													0.00
その他の産業廃棄物	3.64	19.02											22.66
合 計	1,124.94	815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.14

2. 点検記録

項 目	点 検 結 果											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	適	適										
遮水工	適	適										
調整池	適	適										
浸出水処理施設	適	適										

※点検は、紀南広域廃棄物最終処分場の開場日(土、日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日)において実施。

3. 残余の埋立容量

年度末残余埋立量	m ³
----------	----------------

1)年1回測定項目

検査項目		検査結果	基準値	単位	検査項目	検査結果	基準値	単位
アルキル水銀化合物			検出されないこと	mg/L	チウラム		0.06	mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物			0.005	mg/L	シマジン		0.03	mg/L
カドミウム及びその化合物			0.03	mg/L	チオベンカルブ		0.2	mg/L
鉛及びその化合物			0.1	mg/L	ベンゼン		0.1	mg/L
有機燐化合物			1	mg/L	セレン及びその化合物		0.1	mg/L
六価クロム化合物			0.2	mg/L	1,4-ジオキサン		0.5	mg/L
砒素及びその化合物			0.1	mg/L	ほう素及びその化合物		10	mg/L
シアン化合物			1	mg/L	ふっ素及びその化合物		8	mg/L
ポリ塩化ビフェニル			0.003	mg/L	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		100	mg/L
トリクロロエチレン			0.1	mg/L	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）		5	mg/L
テトラクロロエチレン			0.1	mg/L	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）		30	mg/L
ジクロロメタン			0.2	mg/L	フェノール類含有量		5	mg/L
四塩化炭素			0.02	mg/L	銅含有量		3	mg/L
1,2-ジクロロエタン			0.04	mg/L	亜鉛含有量		2	mg/L
1,1-ジクロロエチレン			1	mg/L	溶解性鉄含有量		10	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン			0.4	mg/L	溶解性マンガン含有量		10	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン			3	mg/L	クロム含有量		2	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン			0.06	mg/L	大腸菌群数		3000	個/cm ³
1,3-ジクロロプロペン			0.02	mg/L	燐含有量		16	mg/L
採水日		結果取得日						

検査項目		検査結果	基準値	単位
ダイオキシン類濃度			10	pg-TEQ/L
採水日		結果取得日		

[illegible]

1) 年1回測定項目

2)ダイオキシン類濃度

3)月1回測定項目

[illegible]

1) 年1回測定項目

2)ダイオキシン類濃度

3) 月1回測定項目

[illegible]